

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Żłota**, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy po stronie Beneficjenta/Użytkownika domu jest dostarczenie połączenia internetowego, potrzebnego Wykonawcy by zrealizować zdalny podgląd na produkcje instalacji fotowoltaicznej z inwertera?

Odp. Dostarczenie połączenia internetowego jest po stronie wykonawcy. Wykonawca utrzyma na własny koszt transmisję danych z każdego zainstalowanego inwertera do serwera centralnego w celu zbierania danych o produkcji oraz awariach. Należy przewidzieć transmisję danych min raz na 15 minut. Po stronie Wykonawcy leży również dostawa wymaganych urządzeń sieciowych w celu zapewnienia komunikacji (np. modemy gsm, lte, routery, switche itp. Możliwe jest wykorzystanie istniejącego łącza internetowego za zgodą właściciela tego łącza.

Pytanie nr 2.

Zamawiający w PFU wskazał, że komponenty, z których zbudowany jest moduł powinny pochodzić od jednego producenta. Zamawiający tym zapisem skreśla zastosowanie modułów pochodzenia Europejskiego ponieważ na terenie Unii Europejskiej nie ma producenta płytek krzemowych. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu z wymagań dot. modułów.

Odp. Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły dostarczone w ramach oferty pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 3.

Zamawiający wskazuje, że moduł powinien posiadać powłokę hydrofobowa typu nano i posiadać na to certyfikat. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli zastosowanie modułu wykonanego ze szkła z powłoką antyrefleksyjna oraz samoczyszczącą nanoszoną w procesie produkcji modułu fotowoltaicznego?

Odp. Zamawiający rezygnuje z powyższych parametrów.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wskazując na gwarancję modułu miał na myśli gwarancję wydajności takiego modułu?

Odp. Jest to gwarancja na sprawność modułów po 25 latach pracy.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Jarosław Nowak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

