



SLUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE, MOCOWANE W TULEJACH ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE, Z URZĄDZENIEM NACIĄGOWYM POZWALAJĄCE ZAWIESIĆ SIATKĘ NA DOWOLNEJ WYSOKOŚCI.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1. SLUPKI ALUMINIOWE PROFIL OWALNY 120*100 MM (LUB ZBLIŻONY) WYSOKOŚĆ 300 CM.
2. SIATKA DO PŁEKI SIATKOWEJ.
3. TULEJA DO MOCOWANIA SLUPKÓW ZABETONOWANA W FUNDAMENCIE.
4. FUNDAMENT BETONOWY C16/20 30x30 CM POSADOWIONY NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 60 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU NA WARSTWIE ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWO-ZWIROWEJ O GRUBOŚCI MIN. 50 CM.

UWAGI

- USTYTUOWANIE WG. PZT
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDnie SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ZADEN WYMIAR NIE MOŻE BYĆ SKALOWANY Z TEGO RYSUNKU.
 - NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA.
- SPOSÓB MONTAŻU, WYSOKOŚĆ SLUPKÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ZAGŁĘBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.**
- WYKONAWCA GWARANTUJE, ŻE WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA BUDOWIE SĄ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
 - WSZELKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ TAK ABY ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ISTNIEJĄCEJ ZIELENI.
 - W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM WYSTĘPOWANIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH SIECI UZBROJENIA, PRACE ZIEMNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ.
 - MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PRZESTAWIONE DO AKCEPTACJI INWESTORA.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOWI.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. K. CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. M. PRZEWIĘŻLIKOWSKA upr. bud. nr ewid. MPOJA/007/2008	PODPIS		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BOISKO WIELOFUNKCYJNE	TYTUŁ RYSUNKU URZĄDZENIA - SIATKÓWKA		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZŁOTA, DZ. NR EWID. 341/8	BRAZA ARCHITEKTURA		F.AZA PB
	SKALA 1:25	DATA 06.2018	NR RYS. AD-03